

"Затверджую"  
 Головний інженер  
 ДКП «Луцьктепло»  
 Бінковський В.Г.  
 2021 р.

Температурний графік  
 центрального регулювання систем теплопостачання  
 від котелень ДКП "Луцьктепло"

$t_{зов}$	$t_1$	$t_2$	Примітка
10	39,0	34,0	
9	40,2	34,8	
8	41,4	35,7	
7	42,6	36,5	
6	43,8	37,3	
5	45,0	38,1	
4	46,2	38,9	
3	47,4	39,7	
2	48,6	40,5	
1	49,8	41,2	
0	51,0	42,0	
-1	52,2	42,7	
-2	53,4	43,5	
-3	54,6	44,2	
-4	55,8	44,9	
-5	57,0	45,6	
-6	58,2	46,3	
-7	59,4	47,0	
-8	60,6	47,7	
-9	61,8	48,3	
-10	63,0	49,0	
-11	64,2	49,6	
-12	65,4	50,3	
-13	66,6	50,9	
-14	67,8	51,5	
-15	69,0	52,1	
-16	70,2	52,7	
-17	71,4	53,3	
-18	72,6	53,9	
-19	73,8	54,4	
-20	75,0	55,0	

Начальник ВНЛ



Зейлик О.М.